

Акт выполненных работ за июнь 2016 г.

№ п/п	Наименование оборудования	№ по схеме	Норм. Простой в рем., час.			апрель	Дата ремонта
			КР	ТР	ТО	01	
ГПП Содовая 1А							
1	Аккумуляторная батарея ГПП	---	56	26	---	ТО	06.06.16
ТП №2 6кВ (КАБИНЫ)							
2	Тр-р 1000 кВА	№1	184	8	---	КР	26.05.16
3	Тр-р 1000 кВА	№3	184	8	---	ТР	26.05.16
4	Освещение кабины тр-ра	№1	12	4	---	ТР	26.05.16
5	Освещение кабины тр-р	№2	12	4	---	ТР	26.05.16
РП №2 6кВ							
6	Ячейка ВВ ТП-2 тр-р 1	№5	8	4	---	ТР	26.05.16
РП №19 6кВ							
7	Аккумуляторная батарея РП-19	---	56	26	---	ТР	06.06.16
ТП-22 6кВ 0,4кВ							
8	Освещение п/ст	---	12	4	---	КР	07.06.16
НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ							
9	ВЛ-0,4кВ возд ОСВ.ПО ПЕРИМЕТРУ Провод А-35мм2 3200м СВЕТИЛ.ЖКУ-125 30ШТ.	---	24	12	---	ТР	03.06.16
10	ВЛ-0,4кВ осв от транспортных ворот до АБК провод А-25мм2-300м	---	12	4	---	ТР	03.06.16
11	Сирена ГО (ВГСО)	---				КР	22.06.16

Доп. Работы :

1. 07.06.16 Доливка масла в яч. №15 6кВ РП-23.
2. 08.06.16 Замена светильников в РП-21.
3. 09.06.16 Замена светильников в РП-21.
4. 10.06.16 Т.Р. 1 системы шин ЦРП.
5. 14.06.16 Монтаж прожекторов в РП-21.
6. 15.06.16 Ремонт местной вентиляции тр-ра №2 11- кВ.
7. 16.06.16 Ремонт и установка эл. двигателей вентиляторов обдува тр-ра №2 110 кВ.
8. 20.06.16 Отыскание резервного кабеля 6кВ ТПМ водонасосной Сода-Хлорат.
9. 21.06.16 Отыскание резервного кабеля 6кВ ТПМ водонасосной Сода-Хлорат.
10. 22.06.16 Отыскание резервного кабеля 6кВ ТПМ водонасосной Сода-Хлорат.
11. 23.06.16 Разборка барабанов.
12. 24.06.16 Разборка барабанов.
13. 27.06.16 Откопка бака аварийного слива масла Т-1-40.
Ремонт эл. двигателя вентилятора местного обдува тр-ра №2 110кВ.
- 28.06.16 Установка эл. двигателя вентилятора местного обдува тр-ра №2 110кВ.
Проверка и ремонт освещения на грузовой стоянке.

Начальник ЭТУ

Першин М. В.

Электромеханик

Русских С. В.