

Данные по ГПП «СОДОВАЯ 1А» АО «БСЗ»
за октябрь 2016 г.

1. ПС ГПП «Содовая 1А» напряжение по высокой стороне 110 кВ, по низкой стороне 35,0кВ и 6,0кВ.
Установленная мощность 40МВА.
2. Техническая возможность по присоединению имеется. Заявок на подключение не поступало.
3. В октябре 2016г проводился текущий ремонт оборудования:

ГПП "Содовая 1А" КРУ-6кВ

Аккумуляторная батарея ГПП	---	56	26	---	ТО	03.10.16
Эл.двигатель дренаж.насоса №1	№1	24	2	---	КР	17.10.16
Вентсистема приточн. АКБ	№1	24	2	---	КР	14.10.16
Вентилятор АКБ. Вытяж.	№2	24	2	---	КР	14.10.16
Вентил. №1 шахтн.обдува тр-р №1	№1	24	2	---	КР	13.10.16
Вентил. №2 шахтн.обдува тр-р №1	№1	24	2	---	КР	13.10.16
Вентил. №1 шахтн.обдува тр-р №2	№2	24	2	---	КР	13.10.16
Вентил. №2 шахтн.обдува тр-р №2	№2	24	2	---	КР	13.10.16
Вентил.местного обдува тр-р №1	№1	24	2	---	КР	31.10.16
Вентил.местного обдува тр-р №2	№2	24	2	---	КР	31.10.16
Освещение КРУ-6кВ	---	12	4	---	ТР	18.10.16

ТП №7 6кВ, 0,4кВ

Щит распредел. 0,4 кВ	---	29	10	---	КР	31.10.16
РП №19 6кВ						
Ячейка ТН №1	№5	8	4	---	КР	25.10.16
Ячейка ТН №2	№6	8	4	---	КР	26.10.16
Аккумуляторная батарея РП-19		56	26	---	ТО	03.10.16

РП №21 6кВ

Ячейка СМВ	№1	8	4	---	КР	28.10.16
Ячейка СР	№2	8	4	---	КР	25.05.16
Ячейка МВ резерв	№3	8	4	---	ТР	06.10.16
Ячейка МВ резерв	№4	8	4	---	ТР	06.10.16
Ячейка ТН-1	№5	8	4	---	КР	25.10.16
Ячейка ТН-2	№6	8	4	---	КР	25.10.16
Ячейка МВ ввод №1	№7	8	4	---	ТР	26.10.16
Кабель ячейки	№7	38	12	---	ТР	26.10.16
Ячейка МВ ввод №2	№8	8	4	---	ТР	27.10.16
Кабель ячейки	№8	38	12	---	ТР	27.10.16
Ячейка ВВ Насос абсорбера №1	№9	8	4	---	ТР	05.10.16
Ячейка ВВ Насос абсорбера №2	№10	8	4	---	ТР	05.10.16
Ячейка МВ резерв	№11	8	4	---	ТР	06.10.16
Ячейка МВ резерв	№12	8	4	---	ТР	06.10.16
Ячейка МВ резерв	№13	8	4	---	ТР	06.10.16
Ячейка МВ резерв	№14	8	4	---	ТР	06.10.16
Ячейка МВ ТП-21 тр-р №1	№15	8	4	---	ТР	25.05.16
Ячейка МВ ТП-21 тр-р №2	№16	8	4	---	ТР	25.05.16

Начальник ЭТУ

Першин М.В.