

Данные по ГПП «СОДОВАЯ 1А» АО «БСЗ»
За январь 2017 г.

1. ПС ГПП «Содовая 1А» напряжение по высокой стороне 110 кВ, по низкой стороне 35,0кВ и 6,0кВ.
Установленная мощность 40МВА.
2. Техническая возможность по присоединению имеется. Заявок на подключение не поступало.
3. В январе 2017г проводился текущий ремонт ЦРП

0132	08.31.01 Ячейки ЦРП-6кВ	Выключатель яч.№15
0132	08.31.01 Ячейки ЦРП-6кВ	Выключатель яч.№7
0132	08.31.01 Ячейки ЦРП-6кВ	Ячейка ТН-2 №6
0132	08.31.01 Ячейки ЦРП-6кВ	Ячейка СМВ №4
0132	08.31.01 Ячейки ЦРП-6кВ	Выключатель яч.№3
0132	08.31.01 Ячейки ЦРП-6кВ	Ячейка МВ №1 ТП-9 тр-р №2
0132	08.31.01 Ячейки ЦРП-6кВ	Ячейка МВ №9 ТП-13 тр-р №1
0132	08.31.01 Ячейки ЦРП-6кВ	Ячейка МВ №10 ТП-13 тр-р №2
0132	08.31.01 Ячейки ЦРП-6кВ	Выключатель яч.№16
0132	08.31.01 Ячейки ЦРП-6кВ	Ячейка МВ №17 ТП-9 тр-р №1
0132	08.31.01 Ячейки ЦРП-6кВ	Выключатель яч.№4
0132	08.31.01 Ячейки ЦРП-6кВ	Выключатель яч.№10
0132	08.31.01 Ячейки ЦРП-6кВ	Ячейка МВ №7 ТП-10 тр-р №1
0132	08.31.01 Ячейки ЦРП-6кВ	Ячейка МВ №16 ввод№2
0132	08.31.01 Ячейки ЦРП-6кВ	Выключатель яч.№17
0132	08.31.01 Ячейки ЦРП-6кВ	Ячейка МВ №15 ввод№1
0132	08.31.01 Ячейки ЦРП-6кВ	Ячейка СМВ №3
0132	08.31.01 Ячейки ЦРП-6кВ	Выключатель яч.№9
0132	08.31.01 Ячейки ЦРП-6кВ	Ячейка ТН-1 №5
0132	08.31.01 Ячейки ЦРП-6кВ	Выключатель яч.№8

4. Информации нет

Начальник ЭТУ

Першин М.В.