

Данные по ГПП «СОДОВАЯ 1А» АО «БСЗ»  
За апрель 2017г.

1. ПС ГПП «Содовая 1А» напряжение по высокой стороне 110 кВ, по низкой стороне 35,0кВ и 6,0кВ.  
Установленная мощность 40МВА.
2. Техническая возможность по присоединению имеется. Заявок на подключение не поступало.
3. В апреле 2017г проводился текущий ремонт оборудования;

РП № 19 – 0,4 кВ						
1	Агрегат подзарядный №1	№1	20	---	---	КР
2	Агрегат подзарядный №2	№2	---	7	---	ТР
КРУ-6 кВ						
3	Электродвигатель дренажного насоса №1	№1	---	4	---	ТР
4	Система управления и защиты электродвигателя дренажного насоса №1	№1	---	5,1	---	ТР
ГПП Содовая 1А						
5	Реактор 6кВ тр-ра №2	№2	---	4,9	---	ТР
6	Ввод лин. СВГ-110 маслонаполненный №2	№2	---	23	---	ТР
7	Трансформатор №1	№1	---	275	---	ТР
8	Выключатель тр-ра №1	№1	---	13	---	ТР
9	Ввод тр-ра №2	№2	---	23	---	ТР
10	Разрядник тр-ра №2	№2	---	8	---	ТР
11	Трансформатор №2	№2	---	275	---	ТР
12	Разъединитель шинный тр-ра с приводом №2	№2	---	8	---	ТР
13	Разъединитель линейный с приводом №2	№2	---	8	---	ТР
14	Разъединитель шинный СВГ с приводом №2	№2	---	8	---	ТР
15	Ввод линии 110кВ конденсаторный №2	№2	---	23	---	ТР
16	Разрядник №2	№2	---	8	---	ТР
17	Ввод камеры тр-ра конденсаторный №2	№2	---	23	---	ТР
18	Разъединитель шинный 6кВ тр-ра с приводом №2	№2	---	8	---	ТР
19	Разъединитель шинный с приводом №2	№2	---	8	---	ТР
20	Выключатель масляный с приводом ППРК №2	№2	---	13	---	ТР
ТП 16ТС 6кВ/0,4кВ						
21	Выключатель тр-ра №2	№2	---	13	---	ТР

4. Информации нет
5. Информации нет