

Данные по ГПП «СОДОВАЯ 1А» АО «БСЗ»
За июль 2017г.

1. ПС ГПП «Содовая 1А» напряжение по высокой стороне 110 кВ, по низкой стороне 35,0кВ и 6,0кВ.
Установленная мощность 40МВА.
2. Техническая возможность по присоединению имеется. Заявок на подключение не поступало.
3. В июле 2017г проводился текущий ремонт оборудования

РП-В/Н №4							
1	Ячейка ВВ №1 Ввод №1	№1	---	9	---	ТР	
2	Выключатель яч.№1	№1	---	27	---	ТР	
3	Ячейка ВВ №2 Ввод №2	№2	---	9	---	ТР	
4	Выключатель яч.№2	№2	---	27	---	ТР	
5	Ячейка ВВ №3 ЭД №1	№3	---	9	---	ТР	
6	Выключатель яч.№3	№3	---	27	---	ТР	
7	Ячейка ВВ №4 ЭД №2	№4	---	9	---	ТР	
8	Выключатель яч.№4	№4	---	27	---	ТР	
9	Ячейка ВВ №6 Тр-р №1	№6	---	9	---	ТР	
10	Выключатель яч.№6	№6	---	27	---	ТР	
11	Ячейка СВВ №7	№7	---	9	---	ТР	
12	Выключатель яч.№7	№7	---	27	---	ТР	
13	Ячейка СР №8	№8	---	9	---	ТР	
14	Ячейка ВВ №9 Тр-р №2	№9	---	9	---	ТР	
15	Выключатель яч.№9	№9	---	27	---	ТР	
16	Ячейка ВВ №11 ЭД №3	№11	---	9	---	ТР	
17	Выключатель яч.№11	№11	---	27	---	ТР	
18	Ячейка ВВ №12 ЭД №4	№12	---	9	---	ТР	
19	Выключатель яч.№12	№12	---	27	---	ТР	
ТП №1 6кВ/0,4кВ							
20	Трансформатор №1	№1	---	45	---	ТР	
21	Трансформатор №2	№2	---	45	---	ТР	
ТП-ПХ 6кВ/0,4кВ							
22	Трансформатор №1	№1	---	45	---	ТР	
23	Трансформатор №2	№2	---	45	---	ТР	
24	Электронагреватель		---	3	---	ТР	
ТП №8 6кВ/0,4кВ							
25	Трансформатор		---	45	---	ТР	
ТП №10 6кВ/0,4кВ							
26	Трансформатор №1	№1	---	45	---	ТР	
27	Трансформатор №2	№2	---	45	---	ТР	
ЗРУ-110кВ							
28	Выключатель элегазовый СВГ с приводом ППРК		---	27	---	ТР	

4. Информации нет
5. Информации нет

Начальник ЭТУ

Першин М.В.