

Данные по ГПП «СОДОВАЯ 1А» АО «БСЗ»
За август 2017г.

1. ПС ГПП «Содовая 1А» напряжение по высокой стороне 110 кВ, по низкой стороне 35,0кВ и 6,0кВ.
Установленная мощность 40МВА.
2. Техническая возможность по присоединению имеется. Заявок на подключение не поступало.
3. В августе 2017г проводился текущий ремонт оборудования

КРУ-6кВ							
1	Ячейка МВ №9 РП-23 ввод №1	№1	28	---	---	КР	
2	Выключатель яч.№3	№3	40	---	---	КР	
3	Выключатель яч.№1	№1	40	---	---	КР	
4	Ячейка МВ №18 РП-19 ввод №2	№18	28	---	---	КР	
5	Ячейка МВ №1 Ввод №1	№1	28	---	---	КР	
6	Ячейка МВ №26	№26	28	---	---	КР	
7	Выключатель яч.№9	№9	40	---	---	КР	
8	Ячейка МВ №2 РП-2 ввод №1	№2	28	---	---	КР	
9	Выключатель яч.№2	№2	40	---	---	КР	
10	Ячейка МВ №3 РП-21 ввод №1	№3	28	---	---	КР	
11	Выключатель яч.№18	№18	40	---	---	КР	
12	Выключатель яч.№7	№7	---	13	---	ТР	
13	Ячейка ВВ №29 ТС ввод №2	№29	---	9	---	ТР	
14	Выключатель яч.№21	№21	---	13	---	ТР	
15	Выключатель яч.№19	№19	---	13	---	ТР	
16	Электродвигатель дренажного насоса №2	№2	---	4	---	ТР	
17	Ячейка МВ №21 ТП-26 тр-р №2	№21	---	9	---	ТР	
18	Ячейка МВ №25 РП-21 ввод №2	№25	---	9	---	ТР	
19	Выключатель яч.№5	№5	---	13	---	ТР	
20	Ячейка МВ №5 ЦРП ввод №1	№5	---	9	---	ТР	
21	Выключатель яч.№27	№27	---	13	---	ТР	
22	Ячейка МВ №20 РП-2 ввод №2	№20	---	9	---	ТР	
23	Выключатель яч.№10	№10	---	13	---	ТР	
24	Ячейка СМВ №14	№14	---	9	---	ТР	
25	Выключатель яч.№28	№28	---	13	---	ТР	
26	Ячейка МВ №10 РП-19 ввод №1	№10	---	9	---	ТР	
27	Выключатель яч.№20	№20	---	13	---	ТР	
28	Ячейка ВВ №1А ТС ввод №1	№1А	---	9	---	ТР	
29	Ячейка СР №15	№15	---	9	---	ТР	
30	Ячейка МВ №28 ЦРП ввод №2	№28	---	9	---	ТР	
31	Выключатель яч.№14	№14	---	13	---	ТР	
32	Ячейка МВ №27 Ввод №2	№27	---	9	---	ТР	
33	Выключатель яч.№25	№25	---	13	---	ТР	
34	Ячейка МВ №19 РП-23 ввод №2	№19	---	9	---	ТР	
35	Система управления и защиты		---	5.1	---	ТР	
36	Выключатель яч.№26	№26	---	13	---	ТР	
37	Ячейка МВ №7 РП-22 ввод №1	№7	---	9	---	ТР	
38	Ячейка МВ №22 РП-22 ввод №2	№22	---	9	---	ТР	
39	Выключатель яч.№22	№22	---	13	---	ТР	

ТП №4 6кВ/0,4кВ							
40	Трансформатор №1	№1	---	45	---	ТР	
41	Трансформатор №2	№2	---	45	---	ТР	
ТП-9 6кВ/0,4кВ							
42	Трансформатор №1	№1	---	45	---	ТР	
43	Трансформатор №2	№2	---	45	---	ТР	
ТП №12 6кВ/0,4кВ							
44	Трансформатор №1	№1	---	45	---	ТР	
45	Трансформатор №2	№2	---	45	---	ТР	

4. Информации нет

5. Информации нет

Начальник ЭТУ

Першин М.В.