

Данные по ГПП «СОДОВАЯ 1А» АО «БСЗ»
за сентябрь 2017 г.

1. ПС ГПП «Содовая 1А» напряжение по высокой стороне 110 кВ, по низкой стороне 35,0кВ и 6,0кВ.
Установленная мощность 40МВА.
2. Техническая возможность по присоединению имеется. Заявок на подключение не поступало.
3. В сентябре 2017 г проводился текущий ремонт оборудования

№ ПОЗИЦИИ	ОБОРУДОВАНИЕ	Наименование
РП-23		
08.10.01 Ячейки РП №23 6кВ	Ячейка МВ №6 резерв	Текущий ремонт
08.10.01 Ячейки РП №23 6кВ	Ячейка МВ №15 ТП-23 тр-р №2	Текущий ремонт
08.10.01 Ячейки РП №23 6кВ	Ячейка МВ №13 ТП-25 тр-р №2	Текущий ремонт
08.10.01 Ячейки РП №23 6кВ	Выключатель яч.№5	Текущий ремонт
08.10.01 Ячейки РП №23 6кВ	Выключатель яч.№13	Текущий ремонт
08.10.01 Ячейки РП №23 6кВ	Ячейка МВ №8 ТП-1 тр-р №1	Текущий ремонт
08.10.01 Ячейки РП №23 6кВ	Ячейка МВ №20 резерв	Текущий ремонт
08.10.01 Ячейки РП №23 6кВ	Выключатель яч.№15	Текущий ремонт
08.10.01 Ячейки РП №23 6кВ	Выключатель яч.№18	Текущий ремонт
08.10.01 Ячейки РП №23 6кВ	Ячейка ВВ №5 ввод №1	Текущий ремонт
08.10.01 Ячейки РП №23 6кВ	Ячейка СВВ №10	Текущий ремонт
08.10.01 Ячейки РП №23 6кВ	Выключатель яч.№4	Текущий ремонт
08.21.01 Трансформаторы ТП №23 6кВ/0,4кВ	Трансформатор №1	Текущий ремонт
08.10.01 Ячейки РП №23 6кВ	Ячейка МВ №2 ТП-23 тр-р №1	Текущий ремонт
08.10.01 Ячейки РП №23 6кВ	Ячейка ВВ №17 ввод №2	Текущий ремонт
08.10.01 Ячейки РП №23 6кВ	Ячейка МВ №14 резерв	Текущий ремонт
08.10.03 Щиты РП №23 6кВ	Щиток пост. опер.тока с кабел.	Текущий ремонт
08.10.01 Ячейки РП №23 6кВ	Ячейка СР №11	Текущий ремонт
08.10.01 Ячейки РП №23 6кВ	Выключатель яч.№2	Текущий ремонт
08.10.01 Ячейки РП №23 6кВ	Выключатель яч.№20	Текущий ремонт
08.10.01 Ячейки РП №23 6кВ	Выключатель яч.№16	Текущий ремонт
08.10.01 Ячейки РП №23 6кВ	Выключатель яч.№8	Текущий ремонт

№ ПОЗИЦИИ	ОБОРУДОВАНИЕ	Наименование
08.10.01 Ячейки РП №23 6кВ	Ячейка ВВ №19 КТП-16ТС тр-р №2	Текущий ремонт
08.10.01 Ячейки РП №23 6кВ	Выключатель яч.№14	Текущий ремонт
08.10.01 Ячейки РП №23 6кВ	Ячейка МВ №16 ТП-1 тр-р №2	Текущий ремонт
08.10.01 Ячейки РП №23 6кВ	Ячейка МВ №7 ТП-25 тр-р №1	Текущий ремонт
08.10.01 Ячейки РП №23 6кВ	Ячейка ВВ №4 КТП-16ТС тр-р №1	Текущий ремонт
08.10.01 Ячейки РП №23 6кВ	Выключатель яч.№19	Текущий ремонт
08.10.01 Ячейки РП №23 6кВ	Выключатель яч.№7	Текущий ремонт
08.10.01 Ячейки РП №23 6кВ	Выключатель яч.№6	Текущий ремонт
08.10.01 Ячейки РП №23 6кВ	Выключатель яч.№17	Текущий ремонт
08.10.01 Ячейки РП №23 6кВ	Ячейка МВ №18 ТП-8 тр-р	Текущий ремонт
ТП-13		
08.16.01 Трансформаторы ТП №13 6кВ/0,4кВ	Трансформатор №2	Текущий ремонт
08.16.01 Трансформаторы ТП №13 6кВ/0,4кВ	Трансформатор №1	Текущий ремонт
ТП-7		
08.27.01 Трансформаторы ТП №7 6кВ/0,4кВ	Трансформатор	Текущий ремонт
ТП-25		
08.22.01 Трансформаторы ТП №25 6кВ/0,4кВ	Трансформатор №1	Текущий ремонт
08.22.01 Трансформаторы ТП №25 6кВ/0,4кВ	Трансформатор №2	Текущий ремонт
08.22.02 Щиты ТП №25 6кВ/0,4кВ	Щиток пост. опер.тока с кабел. секция 2	Текущий ремонт
08.22.02 Щиты ТП №25 6кВ/0,4кВ	Щит распред. 0,4кв секции 1	Текущий ремонт
08.22.02 Щиты ТП №25 0,4кВ	Щит распред. 0,4кв секции 2	Текущий ремонт

Начальник ЭТУ

Першин М.В.