

Данные по ГПП «Чаньва Таньга» АО «БСЗ»  
За сентябрь 2017 г.

1. ПС ГПП «Чаньва-Таньга» напряжение по высокой стороне 110 кВ, по низкой стороне 6,0кВ.  
Установленная мощность 12,6МВА.
2. Техническая возможность по присоединению имеется. Заявок на подключение не поступало.
3. В сентябре 2017 г проводился ремонт оборудования

№ ПОЗИЦИИ	ОБОРУДОВАНИЕ	Наименование
<b>ЗРУ 6кВ</b>		
017897 стат. конденсатор ячейки №25	УКЛ-6,3-450	Текущий ремонт
017900 стат. конденсатор ячейки №39	УКМ-6,3-400	Текущий ремонт
017821 ячейка №1	КРУ2-10	Текущий ремонт
017840 ячейка №20	КРУ2-10	Капитальный ремонт
017852 ячейка №32	КРУ2-10	Капитальный ремонт
017839 ячейка №19	КРУ2-10	Текущий ремонт
017835 ячейка №15	КРУ2-10	Текущий ремонт
017842 ячейка №22	КРУ2-10	Капитальный ремонт
017824 ячейка №4	КРУ2-10	Текущий ремонт
017851 ячейка №31	КРУ2-10	Текущий ремонт
017841 ячейка №21	КРУ2-10	Текущий ремонт
017822 ячейка №2	КРУ2-10	Текущий ремонт
017826 ячейка №6	КРУ2-10	Текущий ремонт
017821 ячейка №24	КРУ2-10	Текущий ремонт

Старший энергетик

Пугачев А.Н.