

Данные по ГПП «СОДОВАЯ 1А» АО «БСЗ»

За октябрь 2017г.

1. ПС ГПП «Содовая 1А» напряжение по высокой стороне 110 кВ, по низкой стороне 35,0кВ и 6,0кВ.
Установленная мощность 40МВА.
2. Техническая возможность по присоединению имеется. Заявок на подключение не поступало.
3. В октябре 2017г проводился текущий ремонт оборудования

Распределительная подстанция РП-21

№ ПОЗИЦИИ	ОБОРУДОВАНИЕ	Наименование	Трудозатраты
08.08.01 Ячейки РП №21 6кВ	Ячейка МВ №12 резерв	КСО	Текущий ремонт
08.08.01 Ячейки РП №21 6кВ	Ячейка МВ №11 резерв	КСО	Текущий ремонт
08.08.01 Ячейки РП №21 6кВ	Ячейка МВ №8 Ввод №2	КСО	Текущий ремонт
08.08.01 Ячейки РП №21 6кВ	Выключатель яч.№19	ВМП-10-630	Текущий ремонт
08.08.01 Ячейки РП №21 6кВ	Ячейка ТН-2 №6	КСО	Текущий ремонт
08.08.01 Ячейки РП №21 6кВ	Выключатель яч.№3	ВМП-10К-630А ПЭ11	Текущий ремонт
08.08.01 Ячейки РП №21 6кВ	Выключатель яч.№4	ВМП-10К-630А ПЭ11	Текущий ремонт
08.08.01 Ячейки РП №21 6кВ	Ячейка ВВ №10 Насос абсорбера №2	КСО	Текущий ремонт
08.08.01 Ячейки РП №21 6кВ	Ячейка МВ №13 резерв	КСО	Текущий ремонт
08.08.01 Ячейки РП №21 6кВ	Ячейка МВ №14 резерв	КСО	Текущий ремонт
08.08.01 Ячейки РП №21 6кВ	Ячейка ВВ №9 Насос абсорбера №1	КСО	Текущий ремонт
08.08.01 Ячейки РП №21 6кВ	Ячейка ТН-1 №5	КСО	Текущий ремонт
08.08.01 Ячейки РП №21 6кВ	Ячейка МВ №3 резерв	КСО	Текущий ремонт
08.03.07 Вспомогательное оборудование КРУ-6кВ	Система управления и защиты	СУИЗ	Текущий ремонт
08.08.01 Ячейки РП №21 6кВ	Выключатель яч.№12	ВМП-10-630	Текущий ремонт
08.08.01 Ячейки РП №21 6кВ	Выключатель яч.№13	ВМП-10-630	Текущий ремонт
08.08.01 Ячейки РП №21 6кВ	Ячейка МВ №15 ТП-21 тр-р №1	КСО	Текущий ремонт
08.08.01 Ячейки РП №21 6кВ	Ячейка МВ №16 ТП-21 тр-р №2	КСО	Текущий ремонт
08.08.01 Ячейки РП №21 6кВ	Выключатель яч.№16	ВМП-10-630	Текущий ремонт
08.08.01 Ячейки РП №21 6кВ	Выключатель яч.№9	ВВ/TEL-10/630	Текущий ремонт
08.08.01 Ячейки РП №21 6кВ	Выключатель яч.№10	ВВ/TEL-10/630	Текущий ремонт
08.08.01 Ячейки РП №21 6кВ	Выключатель яч.№7	ВМП-10-1000А	Текущий ремонт
08.08.01 Ячейки РП №21 6кВ	Ячейка МВ №19 резерв	КСО	Текущий ремонт
08.08.01 Ячейки РП №21 6кВ	Выключатель яч.№17	ВМП-10-630	Текущий ремонт
08.08.01 Ячейки РП №21 6кВ	Ячейка СР №2	КСО	Текущий ремонт
08.08.01 Ячейки РП №21 6кВ	Ячейка МВ №17 ТП-ПХ тр-р №1	КСО	Текущий ремонт
08.08.01 Ячейки РП №21 6кВ	Ячейка МВ №4 резерв	КСО	Текущий ремонт

№ ПОЗИЦИИ	ОБОРУДОВАНИЕ	Наименование	Трудозатраты
08.08.01 Ячейки РП №21 6кВ	Ячейка МВ №7 Ввод №1	КСО	Текущий ремонт
08.08.01 Ячейки РП №21 6кВ	Выключатель яч.№14	ВМП-10-630	Текущий ремонт
08.08.01 Ячейки РП №21 6кВ	Выключатель яч.№20	ВМП-10-630	Текущий ремонт
08.08.01 Ячейки РП №21 6кВ	Выключатель яч.№1	ВМП-10К-630А ПЭ11	Текущий ремонт
08.08.01 Ячейки РП №21 6кВ	Выключатель яч.№15	ВМП-10-630	Текущий ремонт
08.03.07 Вспомогательное оборудование КРУ-6кВ	Электродвигатель дренажного насоса №1	ЭЛ	Текущий ремонт
08.08.01 Ячейки РП №21 6кВ	Ячейка СМВ №1	КСО	Текущий ремонт
08.08.01 Ячейки РП №21 6кВ	Выключатель яч.№8	ВМП-10-1000А	Текущий ремонт
08.08.03 Щиты РП №21 6кВ	Щит постоянного оперативного тока	ЩПТ	Текущий ремонт
08.08.01 Ячейки РП №21 6кВ	Ячейка МВ №20 резерв	КСО	Текущий ремонт
08.08.01 Ячейки РП №21 6кВ	Выключатель яч.№11	ВМП-10-630	Текущий ремонт

4. Информации нет

5. Информации нет

Начальник ЭТУ

Першин М.В.