

Данные по ГПП «Чаньва Таньга» АО «БСЗ»
За октябрь 2017 г.

1. ПС ГПП «Чаньва-Таньга» напряжение по высокой стороне 110 кВ, по низкой стороне 6,0кВ.
Установленная мощность 12,6МВА.
2. Техническая возможность по присоединению имеется. Заявок на подключение не поступало.
3. В октябре 2017 г проводился ремонт следующего оборудования:

№ ПОЗИЦИИ	ОБОРУДОВАНИЕ	Наименование
ЗРУ 6кВ		
017897 стат. конденсатор ячейки №25	УКЛ-6,3-450	Текущий ремонт
017900 стат. конденсатор ячейки №39	УКМ-6,3-400	Текущий ремонт
017821 ячейка №1	КРУ2-10	Текущий ремонт
017840 ячейка №20	КРУ2-10	Капитальный ремонт
017839 ячейка №19	КРУ2-10	Текущий ремонт
017824 ячейка №4	КРУ2-10	Текущий ремонт
017876 выключатель яч. №21	ВМПЭ-10-630-20	Текущий ремонт
017822 ячейка №2	КРУ2-10	Текущий ремонт
017864 выключатель яч. №2	ВВ/ТЕЛ-10-20	Текущий ремонт
017826 ячейка №6	КРУ2-10	Текущий ремонт
017867 выключатель яч. №6	ВМПЭ-10-630-20	Текущий ремонт
017874 выключатель яч. №19	ВМПЭ-10-630-20	Текущий ремонт

Начальник УЭиЭ



Акиншин А.В.