

Данные по ГПП «Чаньва Таньга» АО «БСЗ»  
За декабрь 2017 г.

1. ПС ГПП «Чаньва-Таньга» напряжение по высокой стороне 110 кВ, по низкой стороне 6,0кВ.  
Установленная мощность 12,6МВА.
2. Техническая возможность по присоединению имеется. Заявок на подключение не поступало.
3. В декабре 2017 г проводился ремонт следующего оборудования:

№ ПОЗИЦИИ	ОБОРУДОВАНИЕ	Наименование
<b>ПС ГПП «Чаньва-Таньга»</b>		
017881 Выключатель яч.№31	ВМПЭ-10-630-20	Текущий ремонт
01871 Выключатель яч.№15	ВМПЭ-10-630-20	Текущий ремонт
017835 ячейка №15	КРУ2-10	Текущий ремонт
017865 Выключатель яч.№4	ВВ/ТЕЛ-10-20	Текущий ремонт
017863 Выключатель яч.№1	ВВ/ТЕЛ-10-20	Текущий ремонт
017851 ячейка .№31	КРУ2-10	Текущий ремонт
017870 Выключатель яч.№11	ЕВЕ-ВР2-КРУ2-10	Текущий ремонт